

# Obec Nelahozeves

PSČ 277 51

Tel/Fax 315 785 721

Karel Havlovic

Lešského 3204

143 00 Praha 12

*Vaše značka:*                      *Naše značka:*                      *Vyřizuje/linka:*                      *Fax:*                      *V Nelahozevsi dne:*  
/2010/                                      Jaroslav Otásek                      315 785059                      26.1.2010

## **Věc: Stanovisko obce k Petici občanů**

Obci Nelahozeves byla doručena dne 10.11.2009 „Petice“ skupiny občanů Nelahozevse, část Lešany poukazující na některé nedostatky při budování splaškové kanalizace podél komunikace III/24021 s žádostí o splnění požadavků uvedených pod body 1 až 5 .  
Petice byla projednána dne 28.01.2010 na zastupitelstvu obce s tím, že k jejímu obsahu bylo zaujmuto toto stanovisko:

Ad1),2) Požadavky se týkají stavby kmeňová stoka odvádějící splaškové vody z obytné lokality „Anglický resort“.  
Investor: Lešany Resort  
Dodavatel stavby: VKP Suchý


Vzhledem k tomu, že tuto stavbu prováděl jiný právní subjekt nemůže obec vyhovět požadavku týkajícího se doložení protokolů o vytyčení stávajících podzemních sítí před zahájením zemních prací ,rovněž tak k předložení protokolů o provedené kontrole správců stávajících sítí před záhozem. Tyto doklady musel předkládat investor orgánu provádějícímu závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účelem vydání kolaudačního souhlasu.

Ad3) Tento požadavek obec řešila již v průběhu provádění domovních kanalizačních přípojek . Při zjištění nivelety kmenové stoky v horní části Lešan objednala posouzení stávajícího stavu s případným návrhem řešení u Středočeských vodáren a.s.-útvár projekce Kralupy n.Vlt. Dne 11.8.2009 bylo obci doručeno stanovisko autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby Ing. T.Čermákové s tím, že po posouzení podélného profilu kmenové stoky není třeba budovat spádiště.Návrh odpovídá ČSN 756101 z roku 2004 a příslušným zákonům (zák č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhl.č. 428/2001 Sb.) . Po propočtu je spád menší než 350‰.

Na základě tohoto stanoviska obec rozhodla domovní přípojky v této části obce realizovat z této kmenové stoky a to z těchto důvodů:

- a) vzhledem k termínu rekonstrukce komunikace III/24021 , kde obci byla stanovena podmínka SÚS M.Hradiště provést konečnou úpravu povrchu vozovky tj. homogenizaci celého povrchu vozovky v termínu do 30.6.2009 a následným pětiletým zákazem vstupu do tělesa vozovky.

- b) pokračovat v jednáních s vlastníky pozemku p.č.248 k.ú.Lešany (majitel Blanka Marková a Vratislav Kejmar ) za účelem dosažení původního řešení odkanalizování nemovitostí v horní části Lešan
- Ad4) Po provedení opravy komunikace III/24021 v km 2 500 - 3 310 bylo dne 2.9.2009 provedeno její protokolární předání zástupci SÚS M.Hradiště s konstatováním ,že stavba byla provedena bez závad. V petici uváděná devastace „škarp“ způsobená při opravě komunikace se tímto nezakládá na pravdě . Pokud občané trvají na tomto faktu , je třeba svůj požadavek na obnovu „škarp“ uplatňovat u SÚS M.Hradiště , neboť toto zařízení je součástí komunikace III/24021.
- Ad5) Vzhledem k tomu, že z uvedené petice není patrné kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat –viz ustan. § 5 zák.č.85/1990 Sb., rozhodlo zastupitelstvo své stanovisko adresovat osobě uvedené na prvním místě podpisového archu.



**Jaroslav O t á s e k**  
starosta

